Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
DK-6600 Vejen
Telefon 70 22 42 66
Telefax 70 22 42 55
E-mail: eurofins@eurofins.dk

Vejen, den 07.07.2005

Skrillinge-Russelbæk Vandværk
Hollændervej 29
Skrillinge
5500 Middelfart

Att: Per Posselt

DANAK
Reg. nr. 168

Journal nr.: B205-36051-01
Prøvetype: 8562

PRØVNINGSRAPPORT

Prøvetype:	Begrænset kontrol	Anlæg:	445-V-02-2000-61
Modtagedato:	29.06.2005		Skrillinge-Russelbæk
Prøvningsperiode:	29.06.2005 - 05.07.2005		

Udtaget den: 29.06.2005 Kl. 08:30 af Marianne Møller, Eurofins Miljø A/S
Udtagningssted: Assensvej 105,5500

Mærkning:

Prøvetagningssted: Hane på badeværelse.

Analyse			Resultat	Metode	DL	Vejl.	Maks.	CV%
20051	Lugt	*)	ingen	Sensorisk				
20165	Udseende	*)	klar	Sensorisk				
11756	Smag	*)	normal					
56838	Coliforme bakterier		<1 /100ml	Colilert	**1**		**0**	
56839	E. coli		<1 /100ml	Colilert	**1**		**0**	
55076	Kimtal 22°C		4 /ml	DS/INF 6222:1999	**1**		**200**	
60281	pH værdi		7,7	DS 287		**7-8,5**		
60282	Ledningsevne		62,3 mS/m	DS 288	**0,10**	**>30**		**1,0**
60283	Ilt		11 mg/l O2	DS 2206	**0,1**	**>5**		**0,5**
60048	Jern		0,020 mg/l	SM 3120	**0,010**		**0,20**	**5,0**
60162	Temperatur		13,6 °C	Feltmåling			**12**	
60247	Prøvetagning		+	DS 2250				

Susanne Nielsen

Kopimodtager(e): Middelfart Kommune, Fyns Amt, Embedslægeinstitutionen, Miljøcenter Fyn, Trekantomr.

Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Eurofins Miljø A/S.
CV%: Rel. variationskoefficient DL: Detektionsgrænse. Spørgsmål til denne analyserapport bedes rettet til Eurofins Miljø A/S.

*) = Ikke omfattet af akkreditering.