

Skrillinge-Russelbæk Vandværk
Hollændervej 29
Skrillinge
5500 Middelfart



Att: Per Posselt

PRØVNINGSRAPPORT

Prøvetype:	Begrænset kontrol, stor	Anlæg:	445-V-02-2000-61
Modtagedato:	29.11.2005		Skrillinge-Russelbæk
Prøvningsperiode:	29.11.2005 - 15.12.2005		
Udtaget den:	28.11.2005 Kl. 09:30 af Vibeke, Rovesta		
Udtagningssted:	Købmandsgården, 5500		
Mærkning:			
	Prøvetagningssted: Hane i personalestuen.		

Analyse	Resultat	Metode	DL	Vejl.	Maks.	CV%
20051 Lugt *)	ingen	Sensorisk				
20165 Udseende *)	klar	Sensorisk				
20065 Smag *)	normal	Organoleptisk				
62937 Coliforme bakterier	<1 /100ml	Colilert	1		0	
62938 E. coli	<1 /100ml	Colilert	1		0	
62935 Kimtal 22°C	3 /ml	DS/INF 6222:1999	1		200	
60281 pH værdi	7,8	DS 287		7-8,5		
60282 Ledningsevne	62,7 mS/m	DS 288	0,10	>30		1,0
60283 Ilt	10 mg/l O ₂	DS 2206	0,1	>5		0,5
60284 Nitrit	<0,005 mg/l	DS 222	0,005		0,1	3,0
60048 Jern	0,040 mg/l	SM 3120	0,010		0,20	5,0
60162 Temperatur	9,3 °C	Feltmåling			12	

Kopimodtager(e): Middelfart Kommune, Fyns Amt, Embedslægeinstitutionen, Miljøcenter Fyn, Trekantomr.

Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Eurofins Miljø A/S.

CV%: Rel. variationskoefficient DL: Detektionsgrænse. Spørgsmål til denne analyserapport bedes rettet til Eurofins Miljø A/S.

*) = Ikke omfattet af akkreditering.

PRØVNINGSRAPPORT

Analyse	Resultat	Metode	DL	Vejl.	Maks.	CV%
60247 Prøvetagning	+	DS 2250				



Ejvind Andersen

Kopimodtager(e): Middelfart Kommune, Fyns Amt, Embedslægeinstitutionen, Miljøcenter Fyn, Trekantomr.

Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Eurofins Miljø A/S.

CV%: Rel. variationskoefficient DL: Detektionsgrænse. Spørgsmål til denne analyserapport bedes rettet til Eurofins Miljø A/S.

*) = Ikke omfattet af akkreditering.