



Skrillinge-Russelbæk Vandværk

Hollændervej 29
5500 Middelfart

Att.: Per Posselt

Registrernr.: 873743
Kundenr.: 611615
Ordrenr.: 816615
Prøvenr.: 87374301

Modt. dato: 2007.10.17

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Skrillinge-Russelbæk Vandværk
Hollændervej 29, 5500 Middelfart
Prøvested.....: **Skrillinge-Russelbæk Vandværk Ledningsnet - V02200061/4445006199**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Købmandsgården, baglokale**
Prøveudtagning...: 2007.10.17 kl. 08:30
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (XHF)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2007.10.17 kl. 22:27 - 2007.10.31

	Prøvenr.: 87374301	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			RSD (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	ant./100ml			i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	ant./100ml			i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	2	Antal/ml			200	DS/EN/ISO 6222	
Jern (Fe)	0.067	mg/l			0.2	SM3120-ICP	15

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs		*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar		*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen		*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal		*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	13.8	gr. C	DS2250	
pH	7.4	pH	DS 287:1978	5
Ledningsevne	63	mS/m	DS/EN 27888	5
Iltindhold	9.9	mg/l	DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
- Middelfart Kommune, Teknisk Forvaltning, Østergade 21, 5580 Nørre Åby

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

01. november 2007

Kundecenter: tlf.70224256 Linda Dueholm Pedersen
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.