



Skrillinge-Russelbæk Vandværk

**Hollændervej 29
5500 Middelfart**

Att.: Per Posselt

Registrernr.: **U04378**
Kundenr.: **611615**
Ordrenr.: **816615**
Prøvenr.: **23272436**

Modt. dato: **2012.06.20**

Sidenr.: **1 af 1**

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: **Skrillinge-Russelbæk Vandværk**
Hollændervej 29, 5500 Middelfart
Prøvested.....: **Skrillinge-Russelbæk Vandværk Ledningsnet - 81677/4445006199**
Udtagningsadresse: **Hollændervej 29., 5500 Middelfart**
Prøvetype.....: **Drikkevand - Begrænset kontrol**
Prøvemærke.....: **Udvendigt.**
Prøveudtagning...: **2012.06.20 kl. 11:00**
Prøvetager.....: **Eurofins Miljø A/S (VEK)**
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: **2012.06.20 kl. 22:27 - 2012.06.24**

Prøvenr.: **23272436**

Prøve ID:

Prøvemærke:

**Grænseværdier

Vejl.

Max.

Metoder

Um

(%)

Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml	i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml	i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	1	CFU/ml	200	DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	0.028	mg/l	0.2	SM3120-ICP	30
Nitrit	<0.005	mg/l	0.1	SM 17.udg. 4500	10

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs			*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar			*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen			*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal			*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	14.3	gr. C		DS2250	
pH	7.4	pH	7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	66	mS/m	>30	DS/EN 27888	6
Iltindhold	8.1	mg/l	> 5	DS/EN 25814	6

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
- Middelfart Kommune, Natur- og Miljøafdelingen, Østergade 21, 5580 Nørre Åby

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

24. juni 2012

Kundecenter: tlf.70224256 Ulla Askov Bøgedal

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.