

Skrillinge-Russelbæk Vandværk
Hollændervej 29
5500 Middelfart
Att.: Per Posselt

Rapportnr.: AR-15-CA-00281649-01
Batchnr.: EUDKVE-00281649
Kundenr.: CA0003395
Modt. dato: 03.03.2015

Analyserapport

Prøvested: Skrillinge-Russelbæk Vandværk Ledningsnet - V02200061 / 4445006199
Udtagningsadresse: Solskinsvænget 10, 5500 Middelfart
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning: 03.03.2015 kl. 12:30
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S MAK
Analyseperiode: 03.03.2015 - 07.03.2015

Prøvemærke: Køkken

Lab prøvenr.:	80224529	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	1	!	MPN/100 ml	i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1		MPN/100 ml	i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	< 1		CFU/ml	200	1	ISO 6222:2002	
Uorganiske forbindelser							
Nitrit	< 0.005		mg/l	0.1	0.005	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Metaller							
Jern (Fe)	0.080		mg/l	0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	
Vandtemperatur	6.8	°C				DS/EN ISO 19458	A
pH	7.7	pH		7	8.5	DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	67	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Iltindhold	9.3	mg/l		5	0.1	DS/EN ISO 5814	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket **!** overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Kopi af rapporten er sendt til:

Middelfart Kommune, Kopimodtager drikkevand, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby

07.03.2015

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end

#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse

*) Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
x): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.
**): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.