AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

TEST Reg.nr. 401

ANALYSERAPPORT 344491

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 19.11.2019
Bilag:

Skrillinge Russelbæk Vandværk
Hollændervej 29
5500 Middelfart
Per Posselt

LAB nr:	19-31096, Prøve nr. 391744	**Prøvetager:**	KJ, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667 m. flush
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, ledningsnet - Gruppe A parametre	**Prøvetagningsperiode:**	14.11.2019 11:45 - 14.11.2019 11:55
Prøvested:	Skrillinge Russelbæk VV, Ledningsnet - Jupiter 81677	**Prøvetagningssted:**	Solskinsvænget 4, køkken
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1070 d. 28.10.2019	**Analyseperiode:**	14.11.2019 - 19.11.2019

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Smag	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
pH	**7.2**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS 287	10%
Temperatur	**11.4**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
Ledningsevne	**68**	mS/m	-	250		0.5	M-0009 DS 288	10%
Kimtal 22°C	**<1**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.3
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.3
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.3
Farve Pt	**1**	mg/L	-	15		1	M-0007 DS/EN ISO 7887	10%
Turbiditet	**0.12**	FTU	-	1		0.05	M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016	10%
Jern	**<0.002**	mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%
Ilt	**8.5**	mg/L	5	-		0.1	M-0064 DS/EN 25814	10%

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Skrillinge Russelbæk Vandværk
Kopi: Danmarks Miljøportal, Middelfart Kommune

Nørresundby d. 19.11.2019

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.