

**ANALYSERAPPORT 477142**

Version: 1  
 Sagsnr:  
 Rekv. nr:  
 Genereret: 17.07.2023  
 Bilag:

**Skrillinge Russelbæk Vandværk**

Hollændervej 29  
 5500 Middelfart  
 Per Posselt

|                       |                                                              |                              |                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>LAB nr:</b>        | 23-27278, Prøve nr. 577653                                   | <b>Prøvetager:</b>           | KJ, SGS Analytics Denmark A/S       |
| <b>Prøvemærkning:</b> |                                                              | <b>Prøvetagningsmetode:</b>  | M-0061 DS/ISO 5667 m. flush         |
| <b>Prøvetype:</b>     | Drikkevandskontrol, afgang vandværk - Mikrobiologisk kontrol | <b>Prøvetagningsperiode:</b> | 11.07.2023 09:05 - 11.07.2023 09:10 |
| <b>Prøvested:</b>     | Skrillinge Russelbæk Vandværk - Jupiter 81677                | <b>Prøvetagningssted:</b>    | Afgang vandværk                     |
| <b>Grænseværdier:</b> | Miljøministeriet, BEK nr 1023 af 29.06.2023                  | <b>Analyseperiode:</b>       | 11.07.2023 - 17.07.2023             |

| Analyseparameter    | Resultat     | Min | Max | Udenfor | D.L. | Metode/Reference     | +/-    |
|---------------------|--------------|-----|-----|---------|------|----------------------|--------|
| Temperatur          | 12.5 °C      | -   | -   |         | 0.1  | TERMOMETER           | 10%    |
| Coliforme bakterier | <1 pr. 100mL | -   | <1  |         | 1    | M-0032 Colilert      | Ig0.25 |
| E. Coli             | <1 pr. 100mL | -   | <1  |         | 1    | M-0032 Colilert      | Ig0.25 |
| Kimtal 22°C         | <1 pr. mL    | -   | 200 |         | 1    | M-0030 DS/EN ISO6222 | Ig0.15 |
| Enterokokker        | <1 pr. 100mL | -   | <1  |         | 1    | M-0135 ISO 7899-2    | Ig0.11 |

**Bemærkninger:**

Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

**Rekvirent:** Skrillinge Russelbæk Vandværk  
**Kopi:** Danmarks Miljøportal, Middelfart Kommune

Nørresundby d. 17.07.2023

**Forklaring:**

D.L.: Detektionsgrænse <: Mindre end  
 +/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%) >: Større end

Analysereporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

*Annemette Christensen*  
 Annemette Christensen, laborant